


À l'entrepreneur : ceci est un ordre d'exécution	DÉLAI D'EXÉCUTION :	PROJET N° : 14999	O.D.C. N° : 1
--	---------------------	----------------------	------------------

NOM DU PROJET	Construction et installation de 36 prêts-à-camper Étoile		
ÉTABLISSEMENT	Parc national de la Jacques-Cartier		
NOM DE L'ENTREPRENEUR	CONSTRUCTION VP INC.		
ADRESSE DE L'ENTREPRENEUR	540 rue de la Pisciculture Mont-Blanc (Québec)	CODE POSTAL J0T2G0	N° TÉLÉPHONE 819 425-2696
NOM DU RESPONSABLE À LA SÉPAQ	Stéphane Simard,		
ADRESSE DU DEMANDEUR	2640, Boulevard Laurier Bureau 1300 Québec (Québec)	CODE POSTAL G1V 5C2	N° TÉLÉPHONE 418-686-4875
DIRECTION	Direction des infrastructures		

CONTRAT ORIGINAL <b>1 805 125,00 \$</b>	O.D.C. APPROUVÉS <b>1 341,22 \$</b>	O.D.C. EN INSTANCE D'APPROBATION <b>0,00 \$</b>	O.D.C. (MONTANT NÉGATIF) <b>0,00 \$</b>	COÛT RÉVISÉ <b>1 806 466,22 \$</b>	POURCENTAGE DES O.D.C. <b>0,07%</b>
<b>RÉPARTITION DU COÛT DES NOUVEAUX TRAVAUX :</b> <input checked="" type="checkbox"/> à forfait <input type="checkbox"/> prix unitaire <input type="checkbox"/> à coût et pourcentage					
<b>MODE D'ATTRIBUTION :</b> <b>AO public</b>					

DESCRIPTION DE LA MODIFICATION	CATÉGORIE A-Imprévu de chantier B-Imprévu de design C-Changement de design D-Autres (précisez)	MONTANT
1 - DC ADM01 Permutation Lac Simon Tremblant Orford	D	0,00 \$
2 - DC ADM02 Retirer les délesteurs suite à la DC ADM01	D	(8 448,00 \$)
3 - DC E01 Installation de TEK de distribution	D	5 893,77 \$
4 - DC A01 Positionnement des membrures de plancher	B	3 895,45 \$
<b>TOTAL :</b>		<b>1 341,22 \$</b>

<b>JUSTIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS (FAIRE LE LIEN AVEC LES NUMÉROS DE LA DESCRIPTION) :</b>	
1 - Faire exécuter les PACs modulaires par Géré et les PACs Ikea par VPO afin d'assurer la livraisons les PACs Ikea avant les vacances de la constructions 2 - Non requis a Tremblant vs Orford 3 - Travaux prévus en régie; donnés à l'entrepreneur général. 4 - Précisions apportées au plans pour assurer la stabilité de la structure	
<b>DOCUMENTS JOINTS (TOUT DOCUMENT UTILE POUR L'APPROBATION) :</b>	
Demandes de changement et propositions de l'entrepreneur approuvée.	

Fonction	Nom	Signature	Date
Chargé(e) de projets - DI	Stéphane Simard,		2 mai 2023
Directeur adjoint - DI	Yves Bérubé, ing., M.Sc.A.		
Directeur - DI	Mathieu Laflamme, ing.		
Vice-président - VPIF	Etienne Sabourin		
P.-D. G.	Jacques Caron		

Historique des O.D.C.	Signataire	Montant	%
1	Stéphane Simard	1 341,22 \$	0,07



## DEMANDE DE CHANGEMENT

Contrat N°

07-14999, 07-15000 et 07-14998

Demande N°

ADM-01

Nom du projet Construction et installation de 36 prêts-à-camper l'Étoile		
Endroit Parc national de la Jacques-Cartier, parc national de la Yamaska et parc national du Mont-Orford		
Nom de l'entrepreneur CONSTRUCTION VP INC.		
Adresse de l'entrepreneur 540, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc (Québec)	Code postal J0T 2G0	N° téléphone ( )
Nom du demandeur (responsable principal des plans et devis) Stéphane Simard	N° téléphone (418) 654-6448	N° référence

<b>IMPORTANT</b> – L'entrepreneur général doit soumettre sa proposition dans un délai de 5 jours ouvrables après la réception de cet avis et la soumettre en 1 copie au demandeur en indiquant s'il y a délai ou conséquence sur le parachèvement des travaux. Le coût soumis, en plus et/ou en moins, doit être ventilé et tout inclure. Les travaux doivent débiter immédiatement si cette demande est accompagnée d'une autorisation du représentant de la Sépaq.	<b>Méthode d'évaluation du coût</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Montant forfaitaire
	<input type="checkbox"/> Prix unitaire <input type="checkbox"/> Coût et pourcentage

<b>Catégorie :</b> <input type="checkbox"/> Imprévu de chantier <input type="checkbox"/> Imprévu de design <input checked="" type="checkbox"/> Changement de design <input type="checkbox"/> Autres (préciser)
<b>Description de la modification :</b> Relocalisation de 6 des 15 PACs prévus au parc national du Mont-Orford, au parc national du Mont Tremblant, sur les sites 86-87-88-89-90 et 91 du secteur Lac Chat. Relocalisation de 6 des 15 PACs prévus au parc national du Mont-Orford, au centre touristique du Lac Simon, sur les sites 82-87-141-142-145 et 146 des boucles D et G.  Les montants soumissionnés aux articles 3,1 3,2 3,3 et 3,4 du bordereau des quantités et des prix demeurent inchangés.  La répartition de l'item 3.1 Organisation de chantier sera proportionnelle aux quantités réalisés à chacun des sites, soit : 12 088.99\$ pour le parc national du Mont Orford 24 178.00\$ pour le parc national du Mont Tremblant 24 178.00\$ pour le centre touristique du Lac Simon  Le calendrier de livraison prévu à l'article 4 des conditions particulières demeure inchangé, ce qui signifie que ces 12 PACs doivent être complétés pour le 2 juin 2023.  Idéalement, les PACs devraient être réalisés dans l'ordre suivant : Lac Simon ensuite Tremblant pour terminer par Orford  Dès que la neige aura fondue et que les sites seront accessibles, soit avant le 1 <sup>er</sup> mai, l'entrepreneur pourra commencer les travaux s'il le désire.
<b>Raison de la modification :</b> Permettre une réalisation plus rapide des PACs de Tremblant et Lac Simon.
<b>Description des travaux annulés par la modification, s'il y a lieu :</b> n/a
<b>Documents joints (tout document utile pour l'estimation et l'exécution) :</b> aucun

Fonction	Nom	Signature	Date
<del>Ingénieur ou spécialiste</del> Entrepreneur	Jeremie Valles		19-12-2022
Ingénieur ou spécialiste			
Architecte ou responsable principal des plans et devis			
Chargé de projets - Sépaq	Stéphane Simard		14 décembre 2022



## DEMANDE DE CHANGEMENT


Contrat N° 07-14999, 07-15000 et 07-14998	Demande N° ADM-02
--	----------------------

Nom du projet Construction et installation de 36 prêts-à-camper l'Étoile		
Endroit Parc national de la Jacques-Cartier, parc national de la Yamaska et parc national du Mont-Orford		
Nom de l'entrepreneur CONSTRUCTION VP INC.		
Adresse de l'entrepreneur 540, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc (Québec)	Code postal J0T 2G0	N° téléphone ( )
Nom du demandeur (responsable principal des plans et devis) Stéphane Simard	N° téléphone (418) 654-6448	N° référence

<b>IMPORTANT</b> – L'entrepreneur général doit soumettre sa proposition dans un délai de 5 jours ouvrables après la réception de cet avis et la soumettre en 1 copie au demandeur en indiquant s'il y a délai ou conséquence sur le parachèvement des travaux. Le coût soumis, en plus et/ou en moins, doit être ventilé et tout inclure. Les travaux doivent débiter immédiatement si cette demande est accompagnée d'une autorisation du représentant de la Sépaq.	<b>Méthode d'évaluation du coût</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Montant forfaitaire
	<input type="checkbox"/> Prix unitaire <input type="checkbox"/> Coût et pourcentage

<b>Catégorie :</b> <input type="checkbox"/> Imprévu de chantier <input type="checkbox"/> Imprévu de design <input checked="" type="checkbox"/> Changement de design <input type="checkbox"/> Autres (préciser)
<b>Description de la modification :</b>  Pour les 6 PACs du Parc national du Mont Tremblant (ref DC ADM-01), le système de délestage n'est pas requis.  Les quantités payables à l'item 3.5 du bordereau des quantités et des prix seront ajustés en conséquence, soit 9.  Cette modification entraine donc une diminution du contrat de 8 448.00\$
<b>Raison de la modification :</b> Non requis.
<b>Description des travaux annulés par la modification, s'il y a lieu :</b> n/a
<b>Documents joints (tout document utile pour l'estimation et l'exécution) :</b> aucun

Fonction	Nom	Signature	Date
Ingénieur ou spécialiste			
Ingénieur ou spécialiste			
Architecte ou responsable principal des plans et devis			
Chargé de projets - Sépaq	Stéphane Simard, ing.		12 janvier 2022
CHARGÉ DE PROJETS - ENTREPRENEUR	GABRIEL PELLETIER		24 JANV. 2023



540 rue de la Pisciculture, Saint-Faustin-Lac-Carré, Qc J0T 1J2  
 T: (819) 425-2696, F: (819) 425-3475  
[info@constructiondprovost.com](mailto:info@constructiondprovost.com)  
 RBQ: #5649-2564-01

Date: 28-03-2023

Contrat numéro: 07-14999, 07-15000 et 07-14998

Construction et installation de 36 Prêt-à-camper l'Étoile

**Demande de changement E-01:**

1.0 Électricité	Unité	Qté	Prix	Total
1. Organisation de chantier	Global	1	██████████	██████████
2. Démolition	Global	1	██████████	██████████
3. Tranchée	Mètres	0	- \$	0,00 \$
4. Câbles 3#10AWG CU. RWU90-Teck	Mètres	0	- \$	0,00 \$
5. Disjoncteur Q21530CTNC	Unités	6	██████████	██████████
6. Main d'œuvre de raccordement	Global	1	██████████	██████████
7. Mise en service, documentation de fin de chantier et plans annoté	Global	1	██████████	██████████
<b>APPROUVÉ</b> <i>Par Stéphane Simard , 14:35, 17/04/2023</i>				
<b>Sous-Total</b>				<b>5 125,02 \$</b>
			Admin. et profits (10%)	768,75 \$
			<b>TOTAL</b>	<b>5 893,77 \$</b>



## DEMANDE DE CHANGEMENT


Contrat N°  
07-14999, 07-15000 et 07-14998

Demande N°  
E-01

Nom du projet Construction et installation de 36 prêts-à-camper l'Étoile		
Endroit Parc national de la Jacques-Cartier, parc national de la Yamaska et parc national du Mont-Orford		
Nom de l'entrepreneur CONSTRUCTION VP INC.		
Adresse de l'entrepreneur 540, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc (Québec)	Code postal J0T 2G0	N° téléphone ( )
Nom du demandeur (responsable principal des plans et devis) Stéphane Simard	N° téléphone (418) 654-6448	N° référence

<b>IMPORTANT</b> – L'entrepreneur général doit soumettre sa proposition dans un délai de 5 jours ouvrables après la réception de cet avis et la soumettre en 1 copie au demandeur en indiquant s'il y a délai ou conséquence sur le parachèvement des travaux. Le coût soumis, en plus et/ou en moins, doit être ventilé et tout inclure. <b>Les travaux doivent débiter immédiatement si cette demande est accompagnée d'une autorisation du représentant de la Sépaq.</b>	<b>Méthode d'évaluation du coût</b> <input checked="" type="checkbox"/> Montant forfaitaire <input type="checkbox"/> Prix unitaire <input type="checkbox"/> Coût et pourcentage
---	--

<b>Catégorie :</b> <input type="checkbox"/> Imprévu de chantier <input type="checkbox"/> Imprévu de design <input checked="" type="checkbox"/> Changement de design <input type="checkbox"/> Autres (préciser)
<b>Description de la modification :</b>  Pour les 6 PACs du Mont Tremblant :  Effectuer les travaux de modification électrique à l'intérieur des poteaux de branchement existant et y raccorder le câble TEK (déjà en place) tel que détaillé aux plans (4 feuillets) de CIB en pj  Les nouveaux câbles TEK sous-terrain ont été installés l'automne passé .
<b>Raison de la modification :</b> Alimentation électrique des PACs.
<b>Description des travaux annulés par la modification, s'il y a lieu :</b> n/a
<b>Documents joints (tout document utile pour l'estimation et l'exécution) :</b> PLAN CIB (4 feuillets)

Fonction	Nom	Signature	Date
Ingénieur ou spécialiste			
Ingénieur ou spécialiste			
Architecte ou responsable principal des plans et devis			
Chargé de projets - Sépaq	Stéphane Simard, ing.		15 février 2023



<b>FORMULE DE SOUMISSION</b>					
Note : Le soumissionnaire est tenu d'indiquer un montant pour chacun des points suivants, la mention « inclus » ne sera pas acceptée.					
	Description	Unité de mesure	Q <sup>té</sup>	Prix unitaire	Montant
<b>1.0 ÉLECTRICITÉ</b>					
1	Organisation de chantier	Global	1	\$	\$
2	Démolition	Global	1	\$	\$
3	Tranchée	Mètres	105	\$ EXCLU	\$ EXCLU
4	Câbles 3#10AWG CU. RWU90 - TECK	Mètres	123	\$ EXCLU	\$ EXCLU
5	Disjoncteur Q21530CTNC	Unités	6	\$	\$
6	Main d'œuvre de raccordement	Global	1	\$	\$
7	Mise en service, documentation de fin de chantier et plans annotés	Global	1	\$	\$
<b>TOTAL</b>					











## DEMANDE DE CHANGEMENT

Projet N° 07-14999, 07-15000, 07-14998	Demande N° A-01
---	--------------------

Nom du projet Construction et installation de 36 prêts-à-camper l'Étoile		
Endroit Parc national de la Jacques-Cartier, parc national de la Yamaska et parc national du Mont-Orford		
Nom de l'entrepreneur Construction VP inc.		
Adresse de l'entrepreneur 540, de la Pisciculture, Mont-Blanc (Québec)	Code postal J0T 2G0	N° téléphone (819) 425-2696
Nom du demandeur (responsable principal des plans et devis) Stéphane Simard, Chargé de projet SEPAQ	N° téléphone (418) 654-6448	N° référence

<b>IMPORTANT</b> – L'entrepreneur général doit soumettre sa proposition dans un délai de 5 jours ouvrables après la réception de cet avis et la soumettre en 1 copie au demandeur et 1 au chargé de projets de la Sépaq en indiquant s'il y a délai ou conséquence sur le parachèvement des travaux. Le coût soumis, en plus et/ou en moins, doit être ventilé et tout inclure. Les travaux doivent débiter immédiatement si cette demande est accompagnée d'une autorisation du représentant de la Sépaq.	<b>Méthode d'évaluation du coût</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Montant forfaitaire
	<input type="checkbox"/> Prix unitaire <input type="checkbox"/> Coût et pourcentage


<b>Catégorie :</b> <input type="checkbox"/> Imprévu de chantier <input type="checkbox"/> Imprévu de design <input checked="" type="checkbox"/> Changement de design <input type="checkbox"/> Autres (préciser)
<b>Description de la modification :</b>  1- Sur la structure de plancher, sur les axes B et E, la représentation graphique est incorrecte et n'affiche que deux membrures. Installer trois membrures tel que les annotations l'indique au plan (voir feuille S2 ci-dessous).  2- Sur la structure de plancher, déplacé les solives sous le platelage avant afin que la première soit positionnée à 125mm de l'axe B (voir feuille S2 et S11 ci-dessous).
<b>Description des travaux annulés par la modification, s'il y a lieu :</b>
<b>Documents joints (tout document utile pour l'estimation et l'exécution) :</b>

Fonction	Nom	Signature	Date
Ingénieur ou spécialiste	N/A		
Ingénieur ou spécialiste	N/A		
Architecte ou responsable principal des plans et devis - Sépaq	Sépaq		
Chargé de projets - Sépaq	Stéphane Simard		23 janvier 2023

ENTENTE POUR FAIRE LES TRAVAUX POUR UN MONTANT DE 3895,45\$ + taxes

CHARGE DE PROJET - V.P.	GABRIEL PELLETIER		01 MAI 2023
-------------------------	-------------------	--	-------------

**APPROUVÉ**  
Par Stéphane Simard , 08:59, 02/05/2023



540 rue de la Pisciculture, Saint-Faustin-Lac-Carré, Qc J0T 1J2  
 T: (819) 425-2696, F: (819) 425-3475  
[info@constructiondprovost.com](mailto:info@constructiondprovost.com)  
 RBQ: #5649-2564-01

Date: 13-04-2023

Contrat numéro: 07-14999, 07-15000 et 07-14998

Construction et installation de 36 Prêt-à-camper l'Étoile

**Demande de changement A-01:**

1.0 Ajout de Solive de plancher	Unité	Qté	Prix	Total
1. Achat de 2x10x12 épinette traité brun	Unités	72	[REDACTED]	[REDACTED]
2. Main d'œuvre équipe préparation (10min) (Coupe, percement et traitement)	Heures	48	[REDACTED]	[REDACTED]
3. Manipulation pour transport au site (10 min)	Heures	24	[REDACTED]	[REDACTED]
4. Main d'œuvre équipe - Installation (10 minutes x 2 hommes)	Heures	48	[REDACTED]	[REDACTED]

**Sous-Total**

11 582,64 \$ **7082.64**

Admin. et profits (10%)

1 737,40 \$

**708.26**



**TOTAL**


13 320,04 \$

**7790.90**

**Assuré 50/50**

**Donc Sépaq paye  
3895.45\$**





Légende graphique - Bois

Bois type extérieur : Bois traités brun ASQ, grade 1 et 2, tel que "Goodfellow Terra" ou équivalent approuvé.

Comprend également : Plancher terrasse extérieure et tous autres éléments exposés à l'extérieur S.I.C.

Bois type intérieur : SPF # 1 et 2

Comprend également : Pontage de toit type "milddeck" et cadres intérieurs des toiles murales

Bois essences spécifiques :

Contreventement ronds et leurs blocs d'appuis : Pin blanc

Blocs d'appuis pour sangles : Sapin Douglas, poncé 220 grit sur faces d'appui des sangles

Plancher intérieur : Contreplaqué BC-Fir

Foutres maîtresse : Sapin Douglas proposés (toutes les essences communes de bois d'œuvre sont acceptables structurellement)

Arêtes d'appui pour toile (rive toiture axes 1 et 2) : Sapin Douglas, poncé 220 grit sur faces d'appui de la toile.

Structure de plancher

éch. : 1 : 30

- Charges mortes : 0.5 kPa
- Charges vives : 2.0 kPa
- Flèche maximum sous charge vive : L/480.
- Flèche maximum sous charge morte + charge vive : L/360.
- Jpc : livres par pied carré.

Latéral  
Ingénieurs en structure

tl@latéralconseil.com  
+ 1 (514) 883 3921

6630 Hutchison, Bureau 100  
Montréal (QC), H2V 4E1

latéralconseil.com

latéral.

DESSIN

NOUVEAU PROJET  
PAC ÉTOILE V2

CLIENT



Place de la Cité, Tour Combin  
2640, boulevard Laurier, bureau  
1300  
Québec (Québec) CIV S2C  
Tel : 418-586-4676

REV. ÉMIS POUR DATE


DESIGN JFB	CONCEPTION FPV
VERIFIER PAR BT	FORMAT Arch C (18x24)
ÉCHELLE 1 : 30	REV. DU PROJET

TITRE DU DESSIN  
Structure - Plancher

NUMÉRO DU DESSIN

S2

